


BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY


- U složených oblouků se zajišťuje každá tvarovka samostatně
- Spoje nesmí být zabetonovány
- Před tlakovou zkouškou musí být bloky hotové a zatvrdlé
- Pro bloky se použije beton třídy C 12/15

1. LOMY: HORIZONTÁLNÍ + VERTIKÁLNÍ
TYP A1




Rozměry v mm							V - objem v m³		
DN	A	B	C	D	E	V	ks	V celk.	m³
80	500	400	400	300	440	0. 05			
100	500	400	400	300	450	0. 05			
150	600	500	450	400	525	0. 10			
200	800	500	500	600	600	0. 15			
300	900	600	500	700	650	0. 20			

2. PŘEBŮČKY
TYP A1



Rozměry v mm							V - objem v m³		
DN	A	B	C	D	E	V	ks	V celk.	m³
80	300	400	400	100	440	0. 03			
100	400	400	400	150	450	0. 04			
150	500	500	450	250	525	0. 10			
200	600	500	500	300	600	0. 15			
300	800	600	500	400	650	0. 20			


3. VELKÉ SPÁDY



Rozměry v mm			V - objem v m ³	
DN	B	V	ks	V celk. m ³
80	800	0. 03		
100	800	0. 04		
150	900	0. 10		
200	1000	0. 15		
300	1000	0. 20		

4. PATKOVÁ KOLENA - TYP Bb1


Platí pro DN 80-150



V - objem v m ³		
V	ks	V celk. m ³
0, 05		

5. ZEMNÍ ŠŤUPÁTKA

Platí pro DN 80-150



VÝPIS MATERIÁLU (ks)


BLOK A 1	cca 7
BLOK Bb 1	cca 4
BLOK pod šoup	cca 6


D

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. ADOLF JEBAVÝ





ING. ADOLF JEBAVÝ
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
office: Františská 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cz,
tel.: +420 604 730 164



VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno tel. 545532404, mob. 603424584 e-mail: faltynkova@vasgr.cz www.vodarenska.cz	
ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. JURAJ SABOL		
OBJEDNATEL			MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
ULIČNÍ PROSTOR KOLLÁROVA A U POLIKLINIKY SO 302 VODOVOD				DATUM	06/2025
				FORMÁT	A4
				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	23 027
				MĚŘÍTKO	M 1:200/100
BETONOVÉ BLOKY				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.2.2.11